

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów ciepłych

Na podstawie zapisów pkt. VII.8 SIWZ Zamawiający wprowadza niżej podane zmiany i uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Pkt. VI SIWZ – dodaje się ppkt. 3 w brzmieniu:
„3. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć schematy technologiczne węzłów kompaktowych oraz przynależne specyfikacje materiałowe.”
2. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, § 6, dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości umowy netto”
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ, pkt. IV, ppkt 4 – ”W układzie technologicznym przewidzieć;”
dodaje się: – „ **filtroodmulniki po stronie wysokoparametrowej**
- **izolację urządzeń, przewodów i armatury**”.
4. Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ, pkt. IV, ppkt 5 otrzymuje brzmienie:
*„ 5. Do obiegu czynnika grzewczego przewidzieć pompy produkcji Grundfoss.
- węzeł jednofunkcyjny – pompa c.w.u. – UPS 32-80 N
- węzeł dwufunkcyjny – pompa c.o. – Magna 3 25-100
- węzeł dwufunkcyjny - pompa c.w.u. – UPS 25-60 N*
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ, pkt. IV, dodaje się ppkt 13 w brzmieniu:
„13. Zamawiający wymaga aby węzły posiadały oznaczenie CE.”

Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Mirosław Wiciak

