



Antoniów, dnia 20 listopada 2017 r.

L.dz. JRP/W/11/17/DS

Nr ref.:02/10/JRP/2017

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności - na Kontrakt II: Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.**

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na wnioski z dnia 16.11.2017 r.; 17.11.2017 r. i 20.11.2017 r. do treści zapytania ofertowego – SIWZ oraz zmieniam treść zapytania ofertowego – SIWZ w następującym zakresie:

L.p	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>z instrukcji dla wykonawców dotyczącej wyżej wymienionego zamówienia nie wynika, żeby koniecznym było dołączenie do oferty dokumentów zaświadczających niezaleganie w opłaceniu składek na rzecz ZUS oraz niezaleganie w opłaceniu podatków z właściwego Urzędu Skarbowego.</p> <p>Czy w związku z tym przedstawienie tych dokumentów następuje w późniejszym terminie?</p>	<p>Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym - instrukcja dla Wykonawców - rozdział 9 oraz rozdział 14 ust. 3.</p>
2	<p>W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Opracowanie i wdrożenie systemu techniczno-informatycznego, służącego do usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym” /Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym/, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.</p> <p><b>Czy dostarczany sprzęt serwerowy powinien być zgodny z wymaganiami z punktu 11.10 (str. 103 OPZ), czy też powinien uwzględniać również wymagania z punktu 11.8 (str. 101 OPZ)?</b></p> <p><b>Ww. wymagania nie są spójne, dlatego Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenia wymagań dotyczących sprzętu serwerowego.</b></p> <p>Chcemy zwrócić uwagę, że spełnienie warunków dla sprzętu serwerowego ze strony 101 OPZ (punkt 11.8) powoduje blisko dziesięciokrotny wzrost kosztów jego zakupu. W związku z powyższym udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na nasze pytanie jest szczególnie istotne dla opracowania końcowej wyceny realizacji całego projektu i złożenia przez Wykonawców porównywalnych ofert.</p> <p><u>Jednocześnie ponownie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28 listopada 2018r.</u></p>	<p>Zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią. Należy wycenić sprzęt opisany w OPZ pkt. 10.10 str. 103.</p>

3	<p>Dziękujemy za szybkie udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytanie dotyczące sprzętu.</p> <p>W wyniku analizy udzielonych przez Państwa odpowiedzi, powstała kolejna wątpliwość:</p> <p><b>Czy sprzęt serwisowy dostarczany przez Wykonawcę powinien spełniać wymagania punktu 11.1.1 str. 59 OPZ, czy też (jak to jest wskazane w Państwa odpowiedzi) należy przyjąć wymagania zawarte w punkcie 11.8?</b></p> <p><b>Ponownie chcemy zwrócić uwagę, że przyjęcie warunków dla sprzętu serwisowego zawartych w punkcie 11.8 wielokrotnie podnosi jego koszt.</b></p> <p><u>Jednocześnie ponownie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28 listopada 2018r.</u></p>	<p>W pkt. 11.1.1 str. 59 Zamawiający opisał sprzęt serwisowy (do serwisowania rejestratorów danych), zaś w pkt. 11.8 sprzęt serwerowy. Są to dwa różne urządzenia.</p>
4	<p>W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Opracowanie i wdrożenie systemu techniczno-informatycznego, służącego do usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym” /Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym/, Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że w dokumentacji przetargowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego brakuje załączników do „Opisu Przedmiotu Zamówienia”.</p> <p><u>Prosimy o pilne udostępnienie brakujących załączników do OPZ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAŁĄCZNIK_1 Lokalizacja istniejących punktów monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</li> <li>• ZAŁĄCZNIK_2 Mapa poglądowa stref kontroli przepływu DMA-FZC na terenie Gminy Ozimek</li> <li>• ZAŁĄCZNIK_3 Pasporty punktów monitoringu sieci wodociągowej</li> <li>• ZAŁĄCZNIK_4 Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej</li> <li>• ZAŁĄCZNIK_5 Sektoryzacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek (przyjęty podział zlewniowy)</li> <li>• ZAŁĄCZNIK_6 Lokalizacja punktów monitoringu sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek.</li> </ul> <p><u>Jednocześnie ponownie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28 listopada 2018r, w celu umożliwienia Wykonawcom przeanalizowania treści ww. załączników i obracowania właściwej wyceny.</u></p>	<p>W odpowiedzi na pytania Zamawiający uzupełnia brakujące załączniki na stronie internetowej. Treść załączników nie wpływa w sposób istotny na zapisy w OPZ, zatem wydłużony termin na składanie Ofert do dnia 24.11.2017 r. jest wystarczający do rzetelnego złożenia Oferty w przedmiotowym postępowaniu.</p>
5	<p>W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Opracowanie i wdrożenie systemu techniczno-informatycznego, służącego do usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym” /Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym/, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.</p> <p><b>Str. 44 Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 7 ppkt.7.1</b></p> <p>Prosimy o udzielenie informacji, jaki system zdalnego odczytu wodomierzy posiada Zamawiający i ilu odbiorców objętych jest tym systemem.</p> <p>Ilu odbiorców o średniodobowych rozbiórach wody powyżej 50 m<sup>3</sup>/d objętych jest tym systemem?</p> <p>Z jaką częstotliwością przekazywany jest stan licznika?</p> <p><b>Str. 97 Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 11.7 ppkt.10</b></p> <p>10. możliwości oceny wielkości strat rzeczywistych w sieci wodociągowej poprzez porównanie ilości wody dopływającej do wydzielonych stref na sieci wodociągowej oraz wskazań wodomierzy indywidualnych. Działanie wymagane dla rozbiórów nocnych i</p> <p>dowolnych okresów (minimum 1 godzinnych – dopuszczalne jest skrócenie tego czasu) poboru wody.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada system zdalnego odczytu wodomierzy działający w trybie on-line, obejmujący wszystkich odbiorców, pozwalający uzyskać wskazania wodomierzy indywidualnych co godzinę.</p>	<p>Baza danych o wodomierzach liczy około 4800 liczników (wodomierze główne, podliczniki i wodomierze na hydroforniach). Całkowita liczba wodomierzy bez podliczników wynosi 3800 szt. z czego 25 jest odczytywanych zdalnie.</p> <p>System odczytów radiowych oparty jest na systemie APATOR.</p> <p>W ocenie strat wody oraz do analizy składników minimalnych nocnych należy przyjąć rozwiązanie tradycyjne, bazujące na arkuszach np.: BABE, FAVAD, WRc.</p>

6	Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej	<p>Zamawiający w spisie załączników OPZ na stronie 131 poprawia nazwę Załącznika 1. Wcześniejszą nazwę "ZAŁĄCZNIK_1 Lokalizacja istniejących punktów monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" zamienia się nazwą:</p> <p>"ZAŁĄCZNIK_1 Lokalizacja planowanych punktów monitoringu sieci wodociągowej"</p> <p>oraz nazwę załącznika nr 2 "ZAŁĄCZNIK_2 Mapa pogładowa stref kontroli przepływu DMA-FZC na terenie Gminy Ozimek"</p> <p>zamienia się nazwą: "ZAŁĄCZNIK_2 Sektoryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Ozimek".</p>
7	Zmiana treści zapytania ofertowego	<p>Część III Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 49, Etap 1, Produkty Umowy w Etapie 1, poz. "Licencje na oprogramowanie narzędziowe SCADA" zostaje wykreślona i przeniesiona w tym samym brzmieniu do Etapu 6 - Modernizacja i rozbudowa systemu SCADA, Produkty Umowy w Etapie 6.</p>

Informację niniejszą zamieszcza się w dniu 20.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego: [www.pgkim.ozimek.pl](http://www.pgkim.ozimek.pl) oraz

na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
w Antoniewie  
46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54  
KRS: 0000109670, Regon: 530569824, NIP: 754-033-40-27  
Tel. 77 465 12 38, 465 19 80, Fax 77 465 15 50

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.**  
Prezes Zarządu - Dyrektor  
  
**Mirosław Wiciak**