

Antoniów, dnia 14 marca 2025 r.

Nr referencyjny: NWK/KPO/2025/01

Wyjaśnienia do treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym NWK/KPO/2025/01 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia ul. Długa z wykorzystaniem TIK” zamówienia realizowanego w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamawiający odpowiada na wnioski do treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 14.03.2025r.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnością w dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie odnośnie rur kanalizacji sanitarnej tłocznej. Czy do wyceny należy ująć rury PE SDR17 czy SDR11?

ODPOWIEDŹ:

Rury Kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać i wycenić jako rury PE SDR17.

Pytanie 2

Prosimy o ponowne załączenie na stronie Zamawiającego profilu kanalizacji sanitarnej tłocznej, ponieważ zawartość rysunku została obcięta, w związku z czym profil jest niekompletny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ponownie przekazuje profile kanalizacji sanitarnej tłocznej.