

Antoniów, dnia 17 marca 2025 r.

Nr referencyjny: NWK/KPO/2025/01

Wyjaśnienia do treści Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym NWK/KPO/2025/01 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia ul. Długa z wykorzystaniem TIK” zamówienia realizowanego w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamawiający odpowiada na wnioski do treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 17.03.2025r.


Pytanie 1

Dot. zadania nr 2 - Technologia informacyjno-komunikacyjna

Prosimy o informację na temat średnicy rurociągu, na którym ma być zainstalowany punkt pomiarowy oraz o informację na temat systemu SCADA zastosowanego u Zamawiającego w przedsiębiorstwie wodociągowym. W dokumentacji zamieszczonej na stronie, brak jest tych danych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w miejscach w których mają być zainstalowane punkty pomiarowe na sieci wodociągowej średnica rurociągów sieci wodociągowej wynosi PVC Dz 110 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że korzysta z systemu SCADA - GE Proficy iFix.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

Roland Wrzeciono