



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Antoniów, dnia 06.10.2022 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichus i Krasiejów wraz z przebudową SUW Mnichus” z podziałem na części.**

Nr referencyjny nadany sprawie : 01/WiK/09/2022

Zamawiający odpowiada na wnioski wykonawców, które wpłynęły w dniach 5-6 października 2022r. oraz zmienia treść zapytania ofertowego:

Wniosek nr 1 z dnia 05.10.2022r.:

Pytanie 1:

Dot. Części II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów ul. Niwki, Szkolna i Spacerowa W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 03.10.2022 r. i zamieszczenia rysunków schematów przepompowni nr P.III, P.IX i P.X, prosimy ponownie o podanie parametrów pompowni takich jak: wysokość podnoszenia i wydajność. Parametry te są niezbędne do prawidłowej wyceny pompowni. Prosimy również o załączenie profilu tłoczego sieci.

Załączona na stronie Zamawiającego dokumentacja projektowa nie obejmuje zakresu wykonania pompowni o numerach P.III, P.IX i P.X, pompownie te są w niej opisane jako pompownie znajdujące się poza zakresem wykonania, w związku z czym brakuje ich parametrów doboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przepompownie nr P.III, P.IX i P.X w Krasiejowie są przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Poniżej podaję **parametry pompowni ścieków:**

#### **Pompownia P.III w Krasiejowie**

2 pompy o parametrach:

- wysokość podnoszenia – 11,35 m
- wydajność max 5,0 dm<sup>3</sup>/sek = 18 m<sup>3</sup>/h
- silnik o mocy 3,1 kW / 2900 obr./min

#### **Pompownia P.IX w Krasiejowie**

2 pompy o parametrach:

- wysokość podnoszenia – 6,00 m
- wydajność max 5,0 dm<sup>3</sup>/sek = 18 m<sup>3</sup>/h
- silnik o mocy 1,30 kW / 1450 obr./min

#### **Pompownia P.X w Krasiejowie**

2 pompy o parametrach:

- wysokość podnoszenia – 9,10 m
- wydajność max 5,0 dm<sup>3</sup>/sek = 18 m<sup>3</sup>/h
- silnik o mocy 3,10 kW / 2900 obr./min

Jednocześnie zamawiający uzupełnia brakujący rysunek z profilem podłużnym kolektora tłoczego z przepompowni nr P.III.

Pozostałe profile kolektorów tłoczonych zamieszczone są w niniejszym zapytaniu ofertowym [Część III Opis Przedmiotu zamówienia – Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasiejów – Część III: PW:](#)

- z przepompowni nr P.IX – plik o nazwie: „Profil podłużny – ul. Szkolna – 1”
- z przepompowni nr P.X – plik o nazwie: „Profil podłużny – ul. Szkolna – 2”

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert na następujące:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 29 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>21.10.2022r.</b>	do godz.	<b>9:00.</b>
---------	---------------------	----------	--------------

2) Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54, pokój nr 29 „sekretariat”:

w dniu	<b>21.10.2022r.</b>	o godz.	<b>10:00</b>
--------	---------------------	---------	--------------

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Profil podłużny kolektora tłoczego pompowni P.III.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego: [www.pgkim.ozimek.pl](http://www.pgkim.ozimek.pl) w dniu 06.10.2022r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
Prezes Zarządu

  
Roland Wrzeciono