

WSKAŹNIK DLA CIEPŁOWNI PGKiM SP. Z O.O. ZA ROK 2025

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej miasta Ozimek za rok 2025 wynosi:

$$\underline{\underline{W_{pc} = 1,708}}$$

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3 do Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym miasta Ozimek w roku kalendarzowym 2025 wyniósł 0%.

suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła systemu ciepłowniczego miasta Ozimek w roku kalendarzowym 2025 wyniósł 96 073 GJ.