

Stosownie do postanowień § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie podaje informację techniczną o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej dla potrzeb planowania przyłączy nowych podmiotów, zmiany mocy zamówionej podmiotów przyłączonych do sieci lub zmiany układu technologicznego urządzeń odbiorcy.

PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie wydaje warunki podłączenia do sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Ozimka i terenach przemysłowych wsi Schodnia.

Ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej:

- dla potrzeb centralnego ogrzewania obiektów w sezonie grzewczym,
- dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej:
 - w sezonie grzewczym do wszystkich odbiorców;
 - poza sezonem grzewczym wyłącznie do odbiorców zlokalizowanych Ozimku przy ulicach Słowackiego, Korczaka, Sikorskiego i Leśnej.

Parametry nośnika ciepła w sieci wysokoparametrowej:

- czynnik grzewczy – woda gorąca
 - w sezonie grzewczym: 130/70 °C, regulacja jakościowa,
 - poza sezonem grzewczym: 70/40 °C, parametry stałe
- ciśnienie dyspozycyjne źródła ciepła:
 - dla terenów przemysłowych – 0,25 MPa
 - dla miasta Ozimka – 0,40 MPa
- maksymalne ciśnienie statyczne - 1,6 MPa,

Parametry nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych:

- woda gorąca 90/70 °C, regulacja jakościowa,
- maksymalne ciśnienie statyczne 0,6 MPa,

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Rodzaj przyłącza 2 x Dn	Technologia preizolowana
	Stawki opłat
mm	zł/mb
32	156,36
40	160,72
50	176,49
65	186,64
80	201,33

Plan lokalizacyjny sieci ciepłej na terenie miasta Ozimek i wsi Schodnia przedstawiono poniżej

SIEĆ CIEPLNA MIASTA OZIMEK



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Antoniów ul. Powstańców Śląskich 54

46-040 Ozimek

tel.: 77 / 465 19 80 fax.: 77 / 465 15 50

www.pgkim.ozimek.pl

